

Autorizaciones de montaje

Retenedor V 1600F en puertas cortafuego

En la tabla siguiente se ven los fabricantes con sus puertas cortafuego en las que se puede montar el retenedor DICTATOR V 1600F,

- porque está incluido en la homologación de la puerta
- o porque tenemos una declaración del fabricante para su uso en la puerta respectiva.

Por favor considere que se utilizan modelos diferentes del V 1600 para las puertas correspondientes. La designación exacta encontrará en la columna "Modelo del V 1600".

Por favor, tenga también en cuenta que, si no está anotado otra cosa, es obligatorio utilizar placas de montaje para el retenedor y el gancho. En caso de duda, contacte pro favor siempre nuestro servicio técnico.

Fabricante	Tipo de puerta	Dispositivo de cierre		Placas de montaje	Homologación	Declaración del fabricante	Modelo del V 1600
		Bisa-gra de resorte	Cierra-puertas aéreo				
Domoferm	Todos	x	x	obligatorias		06 febrero 2015	V 1600 F
	LF 531	x	x	sólo obligatoria para el retenedor	Z-6.20-2058 Stand 12.10.2016	08 marzo 2017	V 1600, 50 N, ajustable
Hörmann	H8-5	x	x	obligatorias	Z-6.20-2063 del 05.03.2015	27 abril 2015	V 1600 F
	Quadro		x	obligatorias	Z-6.20-1852 del 04.03.2011	27 abril 2015	V 1600 F
	H3, H3-RS* ¹	x	x	sólo obligatoria para el retenedor	Z-6.20-1929 del 05.11.2014	19 mayo 2016	V 1600 F
	H3D, H3D-RS* ¹	x	x	sólo obligatoria para el retenedor	Z-6.20-1974 del 21.03.2013	19 mayo 2016	V 1600 F
	H16, H16-RS* ¹	x	x	sólo obligatoria para el retenedor	Z-6.20-2010 del 02.06.2014	19 mayo 2016	V 1600 F
	H6, H6-RS* ¹	x	x	sólo obligatoria para el retenedor	Z-6.20-2047 del 11.02.2015	19 mayo 2016	V 1600 F

Fabricante	Tipo de puerta	Dispositivo de cierre		Placas de montaje	Homologación	Declaración del fabricante	Modelo del V 1600
		Bisagra de resorte	Cierra-puertas aéreo				
	H3 OD, H3 OD-RS* ¹	x	x	sólo obligatoria para el retenedor	Z-6.20-2203 del 16.12.2014	19 mayo 2016	V 1600 F
	H16 OD, H16 OD-RS* ¹	x	x	sólo obligatoria para el retenedor	Z-6.20-2234 del 19.02.2015	19 mayo 2016	V 1600 F
	H3 (para muros exteriores)	x	x	sólo obligatoria para el retenedor	Z-6.21-2186 del 05.04.2016	19 mayo 2016	V 1600 F
	RS55* ¹	x	x	sólo obligatoria para el retenedor	P14-000005-PR01, P14-000005-PR02 del 01.04.2014	19 septiembre 2016	V 1600 F
Hörmann	HE 311, T 30-1-(RS)-FSA* ²		x	no	Z-6.20-1898 del 02.10.2016	11 octubre 2016	V 1600 F
	HE 321, T 30-2-(RS)-FSA * ²		x	no	Z-6.20-1898 del 02.10.2016	11 octubre 2016	V 1600 F
	HE 312, T 30-1-FSA * ² (para muros exteriores)		x	no	Z-6.21-2239 del 17.01.2015	11 octubre 2016	V 1600 F
	HE 322, T 30-2-FSA * ² (para muros exteriores)		x	no	Z-6.21-2239 del 17.01.2015	11 octubre 2016	V 1600 F
	HE 611, T 60-1-(RS)-FSA* ²		x	no	Z-6.20-1839 del 14.01.2015	11 octubre 2016	V 1600 F
	HE 621, T 60-2-(RS)-FSA* ²		x	no	Z-6.20-1839 del 14.01.2015	11 octubre 2016	V 1600 F
	HE 911, T 90-1-(RS)-FSA* ²		x	no	Z-6.20-1966 del 21.12.2012	11 octubre 2016	V 1600 F
	HE 921, T 90-2-(RS)-FSA* ²		x	no	Z-6.20-1966 del 21.12.2012	11 octubre 2016	V 1600 F
	A/RS 150, RS-1-puerta* ²		x	no	P-3545/787/14-MPA BS del 01.04.2014	11 octubre 2016	V 1600 F

Fabricante	Tipo de puerta	Dispositivo de cierre		Placas de montaje	Homologación	Declaración del fabricante	Modelo del V 1600
		Bisagra de resorte	Cierra-puertas aéreo				
	A/RS 250, RS-2-puerta* ²		x	no	P-3545/787/14-MPA BS del 01.04.2014	11 octubre 2016	V 1600 F
	A/RS 100, RS-1-puerta* ²		x	no	P-3609/851/14-MPA BS del 01.07.2014	11 octubre 2016	V 1600 F
	A/RS 200, RS-2-puerta* ²		x	no	P-3609/851/14-MPA BS del 01.07.2014	11 octubre 2016	V 1600 F
Novoferm Riexinger	„NovoPorta Premio“ T 30-1-FSA* ⁴	x	x	obligatorias		24 noviembre 2014	V 1600 F
	„NovoPorta Premio“ T 30-1-RS-FSA* ⁴		x	obligatorias		24 noviembre 2014	V 1600 F
	H8-5	x	x	obligatorias	Z-6.20-2151 del 20.10.2016		V 1600 F
DMW Schwarze	Schwarze-S20 Schwarze-S1 Schwarze-FE	x	x	obligatorias		12 noviembre 2015	V 1600 F
Schüco	ADS 80 FR 30* ³		x	depende de la situación de montaje	Z-6.20-1888 del 17.09.2016		V 1600 F
Teckentrup	Todos	x	x	obligatorias		10 octubre 2014	V 1600 F

*¹ dimensión modular máx. 1250 x 2500 mm. En el caso de puertas de dos hojas y de todas las puertas cortafuego no especificadas, contactar por favor el asesoramiento técnico al cliente de DICTATOR.

*² dimensión modular máx. 1250 x 2500 mm, peso de la hoja de puerta máx. 200 kg. En el caso de puertas de dos hojas y de todas las puertas cortafuego no especificadas, contactar por favor el asesoramiento técnico al cliente de DICTATOR.

*³ En el caso de puertas de dos hojas y de todas las puertas cortafuego no especificadas, contactar por favor el asesoramiento técnico al cliente de DICTATOR.

*⁴ En este tipo de puerta debe utilizar el retenedor con gancho 1013 (Art. N° 300973).

¿Tiene preguntas? Con mucho gusto le damos a Ud. consejos individuales. ¡Contactenos, por favor!